



Divisão Controle Sanitário - RMOC

Rua Adolfo Pardini nº 555 - CEP: 18610-250 - Jardim Paraíso - Botucatu

RELATÓRIO DE ENSAIO Nº RMOC 5941/19-0276-A C-32673



Dados Referentes a Amostra:

Número da amostra: 5941/19
Cliente: Águas de São Pedro - Sabesp - Cia de San. Básico do Estado de São Paulo - Luciano
Endereço: AV Antonio J. M. Andrade, 1039 - Aguas De Sao Pedro - Aguas De Sao Pedro
Tipo de Amostra: Rio Araquá - Montante do Lançamento **Id. Pto:** 102-EFL-003
Procedência: 102-EFL-003 R Albano Bispo dos Santos nº s/nº Rio Araquá montante do lançamento ETE Águas de São Pedro

Data/horário de coleta: 27/02/2019 - 08:20 **Chuvas:** Médias **Temp. Ambiente:** - **Coletor:**

Dados Referentes aos Ensaios

Ensaio	Resultado	Unidade de Medida	Método	Data	Sala
Coliformes Totais	173290	NMP/100 mL	Substrato Enzimático - 9223 A e B - SMEWW - 23 - 2017	01/03/19	RM-EFL
Demanda Bioquímica de Oxigênio	7	mg/L	Respirométrico - 5210 D - SMEWW - 23 - 2017	06/03/19	RM-EFL
Demanda Química de Oxigênio Total	54	mg/L	Colorimétrico Refluxo fechado - 5220 D - SMEWW - 23 - 2017	28/02/19	RM-EFL
Escherichia coli	10760	NMP/100 mL	Substrato Enzimático - 9223 A e B - SMEWW - 23 - 2017	01/03/19	RM-EFL

Observações:

Este Relatório só deve ser reproduzido completo.
 Reprodução de partes requer aprovação escrita do laboratório.
 Os resultados apresentados neste relatório aplicam-se somente a amostra entregue no laboratório.
 Os valores da estimativa de incerteza de medição estão disponíveis no Laboratório e serão fornecidos ao cliente sempre que solicitado.
 Amostragem realizada pelo cliente.

Endereço dos Laboratórios

Botucatu - Jardim Paraíso - Rua Adolfo Pardini nº 555 CEP: 18610-250
 RM-CAMPO - Laboratório CAMPO
 RM-EFL - Laboratório Efluentes
 RM-FQ - Laboratório Físico / Químico

Legendas e Informações

SMEWW - Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater

Técnico Químico Bruno Monteiro Nardin
 CRQ 04472827
 Técnico Sist. Saneamento
 Matr. 1123932

DRA Engenheiro Químico Ana Lucia Silva
 CRQ 04331941
 Gerente de Divisão
 Matr. 320998

Autenticação: 765EEFFBA56690593E5EAB5723BF03D059CA0185

Data 02/04/2019